


12 / 5 (月) の  
発表



報道発表資料の配付日時 12月 5日 (月) 17時00分

発表項目	北海道立総合研究機構 花・野菜技術センターの灯油漏れについて		
記者レクチャー のお知らせ	(実施日時)	発表者	
		発表場所	
概要	<p>北海道立総合研究機構 花・野菜技術センターにおいて、ハウス用の暖房ボイラーの配管のつなぎ部から、灯油漏れが発生していることが判明しました。 原因の特定や周辺への影響等については、調査結果を踏まえて適正に対応します。</p> <p>1 確認日時 平成28年12月5日 (月) 13時00分頃</p> <p>2 発生場所 花・野菜技術センター (滝川市東滝川735番地)</p> <p>3 灯油漏れの状況 花・野菜技術センターに設置した試験研究用ハウス内の暖房用ボイラーの配管 (灯油流量計のつなぎ部) から、灯油がハウス内及び近傍のU字溝等に漏出。想定漏出量は約30リットル程度。</p> <p>4 漏出が生じた原因 調査中</p> <p>5 これまでとった措置等 13時00分頃 職員が灯油漏れを覚知。応急措置を実施。 13時30分～ 滝川市消防、滝川市役所、空知総合振興局 (消防経由) に連絡。 13時50分～ 消防署員及び市職員が現地到着。状況を確認。 15時00分 職員がU字溝等の灯油除去作業を終了。</p> <p>6 近隣への影響 近隣河川への漏出はありません。</p> <p>7 今後の対応 今後、ハウス内漏出箇所周辺の土壌の入れ替え作業を、法律に基づき適正に実施する予定。</p>		
参考			

報道 (取材) に当たってのお願い			
他のクラブとの関係	同時配付 同時レク	(場所)	

担当 (連絡先)	北海道立総合研究機構 経営企画部 主幹 田中博文 TEL: 011-747-0055 (内線212)		
----------	---	--	--

## 花・野菜技術センター 灯油流出現場写真

