

質 疑 回 答 書

契 約 名 : 地方独立行政法人北海道立総合研究機構電力需給契約

入 札 日 : 令和 3 年 3 月 17 日

番号	質 疑 事 項	回 答
1	各施設について、自動検針装置はついてますか。	各施設にはスマートメーター(自動検針装置)が設置されています。
2	各施設について、自家発補給電力の契約はありますか。また、ある場合は契約電力(kw)を教えてください。	栽培水産試験場が、アンシラリーサービスを適用しています。契約容量は300kWです。
3	入札書に記載する日付は作成日でよろしいですか。	入札日を記載願います。
4	入札額の算定時の力率について、力率100%で算定してよろしいでしょうか(力率割引を考慮する)	HPIに掲載している積算資料に計算式を載せています。力率を100%とし、力率割引15%として算定してください。
5	ご請求について、弊社では供給施設内にご入居されている企業様(自販機/委託食堂など)に対して個別に請求書を発行する事が出来ません。ご了承いただけますか？	了承しました。
6	弊社の請求書は、原則、翌月10日迄にWebサイト上で開示、15日迄に書面の到着とし、請求書受領後30日以内(翌々月15日迄)に振込となりますが、ご了承いただけますでしょうか。	了承しました。落札された場合は、手続きについて、ご相談させていただきます。
7	落札時、電力切替手続きにおいて、必要な情報を確認したく、最新請求書1ヶ月分の写しをご提出いただくことは可能ですか	落札された場合は、請求書につきましては、単価等は黒塗りとして、供給地点番号等の必要な情報を提供することは可能です。
8	予定使用電力量(月毎)の表を電子データ(エクセル)でいただく事は可能ですでしょうか。	HPIにPDFで掲載しているものは、エクセルデータで提供可能です。