

点検箇所名	点検設備名	点検項目	点検周期					
			整備	日		週	月	適宜
				巡回	朝			
共通	各部屋	温度管理	○					
	配管・ポンプ	濾水、目詰まり、異物の除去						○
	排水	凍結防止の処理						○
飼育 実験室	中央監視装置	異常の有無		○	○			
		CRT画面・プリンター清掃					○	
	水槽	海水供給温度		○	○			
		生物の確認		○	○			
ろ過室	紫外線殺菌装置	外観点検		○	○			
		整備&調整	NO. 1	○				
			NO. 2	○				
	配水ポンプ	外観点検(モーター含む)		○	○			
		圧力調整 &確認	NO. 1	○				
			NO. 2	○				
	貯水槽(海水)	水量・水面状況確認		△	△			
	取水ポンプ	外観点検(モーター含む)		○	○			
		圧力調整 &確認	NO. 1	○				
			NO. 2	○				
	スクリーン	外観点検		○	○			
	濾過ポンプ	外観点検(モーター含む)		○	○			
		圧力調整 &確認	NO. 1	○				
			NO. 2	○				
	砂濾過装置	外観点検		○	○			
		圧力調整 &確認	NO. 1	○				
			NO. 2	○				
		砂リフト	確認点検 調整	○	○	○		
	送水ポンプ	外観点検(モーター含む)		○	○			
		圧力調整 &確認	NO. 1	○				
NO. 2			○					
熱交換器	外観点検		○	○				
	調整点検		○					
濾水槽	外観点検		○	○				
屋上	冷却塔	水漏、油漏等外観点検・ブロー						○
		冷却水張込・排出						○
		清掃・凍結防止手配						○
	屋外ルーフトレン	ゴミ、土砂清掃					○	
	チラー冷却器	外観点検					○	
各給・排気ファン	振動・異音				○			

点検箇所名	点検設備名	点検項目		日					
				整備	巡回		週	月	適宜
					朝	夕			
生物ろ過室	EC生物濾過装置	外観点検			○	○			
		整備&調整	NO. 1	○					
			NO. 2	○					
	A系統EC生物濾過装置	外観点検			○	○			
	B系統EC生物濾過装置	外観点検			○	○			
	泡沫分離装置	外観点検			○	○			
	A系統循環ポンプ	外観点検(モーター含む)			○	○			
		圧力調整 &確認	NO. 1	○					
			NO. 2	○					
	B系統循環ポンプ	外観点検(モーター含む)			○	○			
圧力調整 &確認		NO. 1	○						
		NO. 2	○						
	NO. 3	○							
熱交換器	外観点検			△	△				
機械室	コンプレッサー	外観点検(モーター含む)			○	○			
		水抜き、 安全弁、 圧力確認	CM-1	○					
			CM-2	○					
	CM-3		○						
	温水ヘッター(往)	水温・圧力管理		○					
	温水ヘッター(戻)	水温・圧力管理		○					
	膨張タンク	圧力確認		○					
	サービスタンク	外観点検			△	△			
		油量確認		○					
	ギヤポンプ	油漏れ確認			△	△			
	空冷式チラー	圧力調整 &確認	NO. 1	○					
			NO. 2	○					
	温水機	圧力調整 &確認	NO. 1	○					
NO. 2			○						
各分電盤	排煙濃度確認		○						
	液面指示計確認		○						
海水温度制御盤	運転・停止・温度設定		○						
棟外	地下タンク	漏洩検知管による点検					○		
		検尺棒による残油確認					○		
		清掃・除雪						○	
その他	運転中の機械設備	外観点検						○	